



Pobočka 0300 – Plzeň

OSVĚDČENÍ

č. 030 – 048538

o vlastnostech výrobku

Osvědčená vlastnost a příslušný zkušební postup:

- odolnost proti svislému zatížení:**

Zatížení kabelového mostu s vikem svislou silou o velikosti 70 kN přes roznášecí ocelovou desku 630 x 300 mm. Plná funkčnost kabelového víka po odlehčení.

Výrobek: Kabelový most s vikem REPLAST
katalogová čísla 270, 271

Výrobce: Replast produkt, spol. s r. o.
301 00 Plzeň, Ke Karlovu 21

Zakázka: Z030060403

Dosažené hodnoty :

Vlastnost	Zjištěná hodnota
Průměrné celkové přetvoření (průhyb) při zatížení 70 kN v mm	1,11
Průměrné trvalé přetvoření (průhyb) po odlehčení v mm	0,41

Osvědčení se vydává na základě výsledků zkoušek uvedených ve zprávě č. 030–048537 ze dne 2013-06-28.

Počet stran osvědčení: 1

Platnost osvědčení: do 2016-07-01

Osvědčení může být zrušeno při zjištění nedodržení osvědčených parametrů vlastností výrobku.

Plzeň 2013-07-01



Ing. Alexander Trinner
ředitel pobočky